



UWAGI:

1. Jako zwody pionowe i poziome wykorzystać metalowe poszycie zbiornika
2. Wszystkie elementy metalowe, rurociągi, zbrojenie fundamentu zbiornika przyłączyć do uziomu otokowego
3. Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 25x4 ułożoną na głębokości 0,6m w odległości 1m od fundamentów

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu gm. Kutno działka nr 114			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Plan instalacji odgromowej zbiornika		schemat	13
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
Henryk Kopczyński	68/89	09.2011	
mgr inż. Michał Zapędowski		09.2011	